



- VEDENÍ NN – AYKY 4x50 V PE ø 110
- VEDENÍ OVLÁDACÍ – CYKY 5x4 V PE ø 40
- VE SPOLEČNÉM VÝKOPU – VIZ ŘEZY
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN – E.GD
- NUTNO V PŘEDSTIHU VYTÝČIT

OBA KABELY BUDOU
ZAPOJENY STEJNÝM
ZPŮSOBE JAKO DOPOSUD

ELEKTROINSTALACE

Zodp. projektant	Projektant	Vypracoval	ELEKTRO Sobíšek	
JOSEF SOBIŠEK	JOSEF SOBIŠEK	MARTIN VAŇAS	SOBIŠEK JOSEF 370 01 Č. Budějovice, Čechova 59 IČO: 13495003; email: el.so@volny.cz	
Investor	OBEC OSTROLOVSKÝ ÚJEZD		Čís. zakázky	027/2022
Akce	OSTROLOVSKÝ ÚJEZD – KABELOVÝ PROPOJ VODÁRNA – VRTY		Formát	A4
			Datum	03/2022
			Stupeň	JP
			List/Listů	–
Příloha	SITUACE ČÁST 2		Měřítko	Výkres č. E1.2
				–